

PER RICEVUTA 20-05-14
VICI



Città di Cuornè

Provincia di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PROGETTAZIONE
Ufficio Lavori Pubblici



N.25/14

NULLA-OSTA

PER REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO IN
VIA MONTE COLOMBO N. 8 - FRAZIONE SALTO - CUORGNÈ

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza pervenuta in data 07.05.2014 al prot. 9549 da parte dell'ITALGAS - Società Italiana per il Gas - Gruppo Esercizi Val d'Aosta e Piemonte Nord, tendente ad ottenere il nulla osta per la realizzazione di nuovo allacciamento alla rete gas su strada comunale in Via Monte Colombo n. 8, Frazione Salto, Cuornè - proprietà Costruzioni Industriali srl;

Vista la convenzione stipulata tra la Società Italiana per il Gas e l'Amministrazione Comunale in data 07.05.1985 rep. n. 370;

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (Permesso di Costruire n. 14/2013 del 19.03.2013 - Lotti L8-L9);

RILASCIA NULLA-OSTA

All'ITALGAS - Società Italiana per il Gas - Area Nord, che i lavori di cui alla nota pervenuta in data 07.05.2014 al prot. 9549, dovranno rispettare le seguenti condizioni:

1. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;
2. all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare:
 - ~ scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - ~ riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
 - ~ successiva immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
 - ~ costruzione dello strato di usura con conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 da estendersi per tutta la lunghezza dello scavo, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, per una larghezza a partire dall'interasse dello scavo di mt. 2,00, per ambo i lati dello stesso;
 - ~ sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
 - ~ ripristino della segnaletica orizzontale (ove presente);
 - ~ ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
3. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuornè e degli Enti competenti;
4. produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;

Resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.


Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992) e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, li 12.05.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO




RELAZIONE DI NOTIFICA

Il presente atto è stato notificato in data odierna mediante consegna di una copia a mani di


GEOM. TIZIO TASCHEROLI

Nella sua qualità di TECNICO ITALGAS

Che ha firmato per ricevuta.

Cuorgnè, li 20.05.14

IL CONSEGNETARIO



IL MESSO NOTIFICATORE

