



# A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale

Sede legale: Via Po, 11 – 10034 CHIVASSO (TO)  
Tel 011- 9176666 Partita I.V.A. 09736160012

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 – 10015 IVREA (TO)

Struttura Complessa S.Pre.S.A.L./LR  
Sede Ivrea  
Nr. Telefono 0125 414722  
Nr. Fax 0125 414416  
eMail spresal.ivrea@aslto4.piemonte.it

Ivrea, 23/04/2018  
Prot. n° 5194// 37217

Al  
Comune di Cuorgnè  
S.U.A.P.  
Via Garibaldi, 9  
10082 CUORGNE' (TO)

Oggetto: deroga al limite di altezza netta inferiore ai 3 metri per locali di lavoro ex punto 1.2.4 – allegato IV – D.Lvo. 81/08 e s.i.m.. Ditta CAGNINEI MAURIZIO con unità locale (ambulatorio dentistico) sita in Via Torino, 24 – CUORGNE' (TO).

Esaminata la richiesta di deroga di cui all'oggetto pervenuta in data 09/04/2018 e successive integrazioni pervenute in data 17/04/2018 e 19/04/2018, relativa all'edificio esistente sito in Via Torino, 24 – CUORGNE' (TO), nel quale si intende svolgere l'attività di ambulatorio dentistico;

- vista la documentazione presentata;
- vista la normativa in oggetto;
- visto che nessun vano presente all'interno del locale presente una altezza interna inferiore ai metri 2,70 e che gli stessi sono dotati di ventilazione meccanica conforme alla norma tecnica UNI10339-2005, così come attestato dall'Ing. Mario Miglio nella relazione tecnica del 21/01/2018 presentata a questa S.C.;
- preso atto che i lavoratori addetti potranno disporre di una cubatura superiore al minimo previsto dal punto 1.2.1.2 dell'allegato IV del decreto succitato;
- considerato che i suddetti locali sono dotati di aperture verso l'esterno che garantiscono il rispetto dei rapporti aeroilluminanti ex D.M. 05/07/1975;
- visto che la destinazione d'uso prevista impone che le attività che potranno insediarsi all'interno dei locali non danno luogo ad emissioni nocive;

si esprime parere igienico-sanitario **favorevole** alla richiesta di deroga al limite di altezza netta inferiore ai 3 metri per i locali di lavoro indicati negli elaborati allegati.

Il presente parere non sostituisce eventuali autorizzazioni di competenza dell'Autorità comunale.

Distinti saluti.

MG/mg



Il Direttore  
Dott. Lauro REVIGLIONE