



# CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

## SETTORE TECNICO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE N° 1024 DEL 09/10/2018

**Oggetto :**

REALIZZAZIONE ALIMENTAZIONI IDRICHE ANTINCENDIO TRA NUOVA STAZIONE DI POMPAGGIO E SCUOLA MEDIA "G.CENA" CON ADEGUAMENTO RETE INTERNA ALL'EDIFICIO, NUOVO ATTACCO VVF SU CANCELLATA E COIBENTAZIONE TUBAZIONI ESTERNE - CUP. D74H16000760004 - CIG. Z74251270C.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANAVESE ESTINTORI S.A.S. - P.IVA 02869180014.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Premesso che:

- a seguito di fornitura, trasporto e posizionamento della nuova stazione di pompaggio presso la scuola media "G.Cena" si è rende necessario effettuare le seguenti operazioni:
  - o intercettazione tubazione esistente antincendio che entrava nella scuola, sezionamento e inserimento di idonee valvole;
  - o realizzazione di idonea tubazione interrata di adduzione acqua dal punto di sezionamento predetto fino alla stazione di pompaggio, nuova tubazione dal basamento alla sommità del serbatoio per il riempimento del serbatoio, collegamenti interni alla stazione di pompaggio;
  - o realizzazione di nuova tubazione di mandata antincendio dalla stazione di pompaggio fino al punto di intercettazione della tubazione antincendio che entra nell'edificio scolastico;
  - o realizzazione nuovo attacco VVF su cancellata esterna lato via Brigate Partigiane, compreso tubazione;
  - o coibentazione tubazione alimentazione idrica vasca di accumulo in quanto esterna ed esposta ad agenti atmosferici compreso installazione di sistema termo-scaldanete e rifinitura in alluminio;
  - o fornitura e installazione di n. 4 cassette con naspi all'interno dell'edificio scolastico compreso prolungamento e adeguamento tubazioni antincendio a vista;
  - o chiusura vecchia alimentazione antincendio lato centrale termica;

Premesso altresì che:

- con determinazione n. 1152 del 30/11/2017 veniva affidato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., alla ditta CANAVESE ESTINTORI Sistemi Antincendio S.a.s. di Rivarolo Canavese (TO), C.so Re Arduino n. 40, P.IVA 02869180014, il "Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti antincendio presso edifici comunali per il periodo dal 01/12/2017 al 30/11/2018", alle condizioni di cui all'RDO n. 1758099/2017, per un importo di € 3.942,25 oltre IVA 22%, per complessivi € 4.809,55;

Richiamato l'art. 5 – "Operazioni di manutenzione straordinaria" della lettera di invito prot. 18294 del 09/11/2017, per il Servizio di conduzione e manutenzione impianti antincendio (periodo dal 01/12/2017 al 30/11/2018), il quale recita:

- *Il Comune si riserva di affidare alla Ditta Aggiudicataria eventuali lavori di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio degli stabili comunali, comprendenti le operazioni di riparazione, revisione e sostituzione di tutte le parti non funzionanti che compongono gli impianti, oltre alla realizzazione di nuovi impianti, ovvero la totale sostituzione e ricostruzione di impianti esistenti;*

- *Potranno essere affidati alla Ditta Aggiudicataria anche i lavori necessari ad assicurare il funzionamento degli impianti, comprese le correlate operazioni di scavo, demolizione, opere murarie, ripristini di manti stradali e pavimentazioni, opere impiantistiche.*
- *Tutti i lavori rientranti, per caratteristiche, nella manutenzione straordinaria, dovranno essere autorizzati dalla stazione appaltante mediante ordinativo scritto, per contro, la Ditta dovrà segnalare ogni intervento necessario individuato, quantificandone l'entità e il presunto costo.*
- *In particolare la manodopera e i materiali relativi alle attività erogate per la risoluzione delle irregolarità riscontrate nel funzionamento degli impianti, saranno remunerati in base al ribasso offerto dalla ditta e applicato al Prezzario Regione Piemonte 2016 (edizione dicembre 2015 ed eventuali aggiornamenti) ed ai prezzi della mano d'opera nel settore impiantistico, aggiornato su sito della Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche; Il ribasso da applicare è lo stesso offerto dalla ditta per la prestazione del servizio;*

Considerato, al fine di garantire la messa in esercizio permanente della stazione di pompaggio e il completo collegamento idrici antincendio tra la stazione stessa e l'edificio scolastico scuola media "G.Cena", procedere all'effettuazione dei necessari collegamenti di tipo antincendio;

Visto il D.Lgs.18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D. Lgs. 50/2016;

Visto l'articolo 1, comma 501, della Legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, il quale autorizza gli enti di qualsiasi dimensione ad effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro;

Rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile l'affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Viste le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione gestione degli elenchi degli operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26.10.2016, come aggiornate al Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;

Dato atto che il servizio occorrente non rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall'art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Dato atto che i lavori oggetto del presente provvedimento non sono presenti nelle convenzioni attive di CONSIP né nelle convenzioni attive della Centrale di Committenza Regionale e non è presente sul mercato elettronico MEPA;

Dato atto che allo scopo:

- si è provveduto ad acquisire appositi preventivi di spesa per l'effettuazione degli interventi di che trattasi, pervenuti ai prot. 11916 del 19/06/2018, prot. 16589 del 10/09/2018 e prot. 16948 del 14/09/2018 da parte della ditta manuttrice CANAVESE ESTINTORI Sistemi Antincendio S.a.s. di Rivarolo Canavese (TO), C.so Re Arduino n. 40, P.IVA 02869180014, per un importo netto di € 9.000,00 oltre IVA 22%, per € 1.980,00 e così per complessivi € 10.980,00 comprendente le seguenti attività:

- intercettazione tubazione esistente antincendio fuori dall'atrio di ingresso dell'edificio con sezionamento e inserimento di idonee valvole; realizzazione rete di adduzione acqua dal punto di sezionamento predetto fino alla stazione di pompaggio, nuova tubazione dal basamento alla sommità del serbatoio per il riempimento del serbatoio; collegamenti interni alla stazione di pompaggio; realizzazione di nuova tubazione di mandata antincendio dalla stazione di pompaggio fino al punto di intercettazione della tubazione antincendio che entra nell'edificio scolastico, il tutto mediante:
  - fornitura e posa in scavo già predisposto di: 90 mt di tubi in polietilene PN 16 diam. 50/63/75; n. 3 Coppelle gomma diam. 60; n. 3 Calotte diam. 50/63; n. 15 Gomiti diam. 50/63; n. 16 Gomiti PE elettrosaldati 50 e 45g elettr.50; n. 8 Gomiti PE elettrosaldati 75 e 45g elettr.75; n. 2 Gomiti ghisa zincati; n. 3 Ti ghisa; n. 12 manicotti, n. 5 terminali pe c/codolo e terminali p/polietilene; n. 1 giunto compressione 76,1 -21/2; n. 3 riduzioni ghisa zincati;
  
- realizzazione nuovo attacco VVF su cancellata esterna lato via Brigate Partigiane compreso tubazione, cassetta e accessori;
  
- coibentazione di 5 mt di tubazione di alimentazione idrica della vasca di accumulo in quanto esterna ed esposta ad agenti atmosferici mediante installazione di cavo termosaldante, coibentazione a mezzo di coppelle in lana minerale spessore 50 mm, rivestimento di finitura in alluminio;
  
- fornitura e posa di n. 4 cassette naspo a parete misure mm 650X700 profondità mm 200, da posizionarsi a piano terra e a piano primo dell'edificio, ognuna completa di:
  - tubazione semirigida a norma UNI EN 694 (lunghezza mt. 20);
  - lancia ad effetti multipli;
  - valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" gas ed erogatore in ottone;
  - lastra fire glass dimensioni mm 590X640
  
  - alimentazione idrica dei nuovi naspi lato biblioteca mediante installazione di nuovo tratto di tubazione c.ca 8 mt 1 ½" con presa a staffa installata sulla tubazione attuale lama ad acqua da 3" con staffaggio a pilastro in c.a.;
  
  - alimentazione idrica dei nuovi naspi lato aula musicale mediante installazione nuovo tratto di tubazione c.ca 14 mt 1 ½" con presa a staffa installata sulla tubazione attuale lama ad acqua da 3" con staffaggio lungo muretto scala in c.a. al piano primo con carotaggio soletta per collegamento naspo al piano terreno;
  
- compreso materiale di consumo, noli e manodopera;
  
- rilascio dichiarazione di conformità, dichiarazione rispondenza materiali utilizzati e corretta posa in opera per pratiche VVF;

Accertata la congruità dell'importo complessivo di € 10.980,00 e che la stessa somma trova copertura nel Bilancio 2018 gestione competenza;

Rilevato, inoltre, che:

- è stato richiesto il D.U.R.C. on line per la verifica della regolarità contributiva della suddetta ditta e che lo stesso, acquisito al prot. 0012305 del 26/06/2018 e avente validità fino al 17/10/2018 è risultato regolare;
- la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Ritenuto pertanto nulla ostare all'affidamento degli interventi di che trattasi ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., alla ditta CANAVESE ESTINTORI Sistemi Antincendio S.a.s. di Rivarolo Canavese (TO), C.so Re Arduino n. 40, P.IVA 02869180014, per un importo netto di 9.000,00 oltre IVA 22%, per € 1.980,00 e così per complessivi € 10.980,00;

Dato atto inoltre di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018/2020;
- i successivi atti di variazione adottati dagli organi competenti;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 23.12.2013;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 del Comune di Cuornè approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2018;

Espresso sul presente atto con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m. e i., è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

**DETERMINA**

per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., alla ditta CANAVESE ESTINTORI Sistemi Antincendio S.a.s. di Rivarolo Canavese (TO), C.so Re Arduino n. 40, P.IVA 02869180014, l'effettuazione degli interventi straordinari di adeguamento impianto antincendio presso la scuola media G.Cena, per netti € 9.000,00 oltre IVA 22%, per € 1.980,00 e così per complessivi € 10.980,00, comprendente le seguenti attività:
  - intercettazione tubazione esistente antincendio fuori dall'atrio di ingresso dell'edificio con sezionamento e inserimento di idonee valvole; realizzazione rete di adduzione acqua dal punto di sezionamento predetto fino alla stazione di pompaggio, nuova tubazione dal basamento alla sommità del serbatoio per il riempimento del serbatoio; collegamenti interni alla stazione di pompaggio; realizzazione di nuova tubazione di mandata antincendio dalla stazione di pompaggio fino al punto di intercettazione della tubazione antincendio che entra nell'edificio scolastico, il tutto mediante:
    - fornitura e posa in scavo già predisposto di: 90 mt di tubi in polietilene PN 16 diam. 50/63/75; n. 3 Coppelle gomma diam. 60; n. 3 Calotte diam. 50/63; n. 15 Gomiti diam. 50/63; n. 16 Gomiti PE elettrosaldati 50 e 45g elettr.50; n. 8 Gomiti PE elettrosaldati 75 e 45g elettr.75; n. 2 Gomiti ghisa zincati; n. 3 Ti ghisa; n. 12 manicotti, n. 5 terminali pe c/codolo e terminali p/polietilene; n. 1 giunto compressione 76,1 -21/2; n. 3 riduzioni ghisa zincati;
  - realizzazione nuovo attacco VVF su cancellata esterna lato via Brigate Partigiane compreso tubazione, cassetta e accessori;
  - coibentazione di 5 mt di tubazione di alimentazione idrica della vasca di accumulo in quanto esterna ed esposta ad agenti atmosferici mediante installazione di cavo termosaldante, coibentazione a mezzo di coppelle in lana minerale spessore 50 mm, rivestimento di finitura in alluminio;
  - fornitura e posa di n. 4 cassette naspo a parete misure mm 650X700 profondità mm 200, da posizionarsi a piano terra e a piano primo dell'edificio, ognuna completa di:
    - tubazione semirigida a norma UNI EN 694 (lunghezza mt. 20);
    - lancia ad effetti multipli;
    - valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" gas ed erogatore in ottone;
    - lastra fire glass dimensioni mm 590X640
  - alimentazione idrica dei nuovi naspi lato biblioteca mediante installazione di nuovo tratto di tubazione c.ca 8 mt 1 1/2" con presa a staffa installata sulla tubazione attuale lama ad acqua da 3" con staffaggio a pilastro in c.a.;
  - alimentazione idrica dei nuovi naspi lato aula musicale mediante installazione nuovo tratto di tubazione c.ca 14 mt 1 1/2" con presa a staffa installata sulla tubazione attuale lama ad acqua da 3" con staffaggio lungo muretto scala in c.a. al piano primo con carotaggio soletta per collegamento naspo al piano terreno;

- o compreso materiale di consumo, noli e manodopera;
  - o rilascio dichiarazione di conformità, dichiarazione rispondenza materiali utilizzati e corretta posa in opera per pratiche VVF;
2. di dare atto che le attività di cui al precedente punto 1), dovranno essere svolte a perfetta regola d'arte, utilizzando materiali di qualità certificati a norma, secondo le seguenti condizioni principali:
    - i lavori di che trattasi sono previsti a corpo;
    - effettuazione degli interventi entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di affidamento;
    - rilascio dichiarazione di conformità, dichiarazione rispondenza materiali utilizzati e corretta posa in opera per pratiche VVF;
  3. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., quanto segue:
    - il fine che il contratto intende perseguire è quello realizzare tutte le tubazioni di alimentazione idrica e di mandata antincendio tra la stazione di pompaggio recentemente installata e l'edificio scolastico, compreso adeguamenti alla rete antincendio interna alla scuola media "G.Cena", attacco VVF su cancellata esterna e coibentazione tubazioni esterne;
    - l'intervento viene perfezionato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio;
  4. di impegnare la somma di € 10.980,00 IVA inclusa;
  5. di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m. e i., la somma complessiva di € 10980,00 IVA compresa ai seguenti capitoli del Bilancio 2018 gestione competenza:
    - per € 10.980,00 all'interno del quadro economico "Interventi di adeguamento alla normativa antincendio edifici scolastici esistenti di proprietà comunale di tipo "non storico" – CUP.D74H16000760004:

Importo	Capitolo PEG	di cui IVA
€ 10.980,00	3104 non storici	€ 1.980,00

6. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati richiesti i seguenti C.I.G.:
  - SCUOLA MEDIA "G.CENA" - CUP: D74H16000760004 - CIG: Z74251270C;
7. di dare atto inoltre di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
8. di dare atto altresì di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dai beneficiari del presente atto;

9. di dare atto ancora che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s. m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R.1199/1971.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento di acquisizione oggetto della presente determinazione è l'Istruttore Tecnico Geom. Valter CAVALETTO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al seguente recapito 0124/655.239.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Firmato digitalmente  
Arch. Maria Teresa NOTO