



CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE N° 935 DEL 18/09/2018

Oggetto :

SOSTITUZIONE N.2 CENTRALINE ANTINCENDIO PRESSO BIBLIOTECA CIVICA E PRESSO SCUOLA MEDIA G.CENA ENTRAMBE DANNEGGIATE DA SOVRATENSIONE ELETTRICA, COMPRESO COMPONENTI AD ESSE COLLEGATE. CIG. Z7B24609A7.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C ANAVESE ESTINTORI S. A.S. - P.IVA 0286 9180014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Premesso che con determinazione n. 1152 del 30/11/2017 veniva affidato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., alla ditta CANAVESE ESTINTORI Sistemi Antincendio S.a.s. di Rivarolo Canavese (TO), C.so Re Arduino n. 40, P.IVA 02869180014, il "Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti antincendio presso edifici comunali per il periodo dal 01/12/2017 al 30/11/2018", alle condizioni di cui all'RDO n. 1758099/2017, per un importo di € 3.942,25 oltre IVA 22%, per complessivi € 4.809,55;

Premesso altresì che:

- nella giornata del 16/03/2018 presso la scuola media G. Cena è entrata in allarme la centralina antincendio e non è più stato possibile tacitarla se non scollegandola; è seguita verifica approfondita della ditta manuttrice che ha riscontrato la centralina guasta, compreso rilevatori e pulsanti ad essa collegati, causa sovratensione elettrica avvenuta nell'edificio;
- presso la biblioteca civica durante l'effettuazione dell'ultimo passaggio di manutenzione ordinaria sugli impianti antincendio, si è riscontrata la centrale antincendio guasta e non più funzionante a causa di sovratensione elettrica dovuta ad evento atmosferico;

Richiamato:

- l'art. 5 – "Operazioni di manutenzione straordinaria" della lettera di invito prot. 18294 del 09/11/2017, per il Servizio di conduzione e manutenzione impianti antincendio (periodo dal 01/12/2017 al 30/11/2018), il quale recita:
 - *Il Comune si riserva di affidare alla Ditta Aggiudicataria eventuali lavori di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio degli stabili comunali, comprendenti le operazioni di riparazione, revisione e sostituzione di tutte le parti non funzionanti che compongono gli impianti, oltre alla realizzazione di nuovi impianti, ovvero la totale sostituzione e ricostruzione di impianti esistenti;*
 - *Potranno essere affidati alla Ditta Aggiudicataria anche i lavori necessari ad assicurare il funzionamento degli impianti, comprese le correlate operazioni di scavo, demolizione, opere murarie, ripristini di manti stradali e pavimentazioni, opere impiantistiche.*
 - *Tutti i lavori rientranti, per caratteristiche, nella manutenzione straordinaria, dovranno essere autorizzati dalla stazione appaltante mediante ordinativo scritto, per contro, la Ditta dovrà segnalare ogni intervento necessario individuato, quantificandone l'entità e il presunto costo.*
 - *In particolare la manodopera e i materiali relativi alle attività erogate per la risoluzione delle irregolarità riscontrate nel funzionamento degli impianti, saranno remunerati in base al ribasso offerto dalla ditta e applicato al Prezzario Regione Piemonte 2016 (edizione dicembre 2015 ed eventuali aggiornamenti) ed ai prezzi della mano d'opera nel settore impiantistico, aggiornato su sito della Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche; Il ribasso da applicare è lo stesso offerto dalla ditta per la prestazione del servizio;*

Visto il D.Lgs.18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D. Lgs. 50/2016;

Visto l’articolo 1, comma 501, della Legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, il quale autorizza gli enti di qualsiasi dimensione ad effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro;

Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile l’affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Viste le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione gestione degli elenchi degli operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26.10.2016, come aggiornate al Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;

Dato atto che l’intervento occorrente non rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall’art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Dato atto che gli interventi oggetto del presente provvedimento non sono presenti nelle convenzioni attive di CONSIP né nelle convenzioni attive della Centrale di Committenza Regionale e non è presente sul mercato elettronico MEPA;

Dato atto che allo scopo si è provveduto ad acquisire appositi preventivi di spesa per l’effettuazione degli interventi di cui trattasi, pervenuti ai prot. 5683 del 19/03/2018 e prot. 13059 del 06/07/2018, da parte della ditta manutentrice CANAVESE ESTINTORI Sistemi Antincendio S.a.s. di Rivarolo Canavese (TO), C.so Re Arduino n. 40, P.IVA 02869180014, per un importo complessivo di € 5.300,00 oltre IVA 22%, per € 1.166,00, e così per € 6.466,00, comprendente le seguenti attività:

- Scuola media “G. Cena” (per € 3.200,00 oltre IVA 22%, per € 3.904,00):
 - smontaggio vecchia centrale antincendio;
 - smontaggio e rimozione di tutti i rilevatori di fumo e pulsanti antincendio presenti nell’edificio e non più funzionanti (compreso nolo e utilizzo di trabattello per sostituzione rilevatori a soffitto);
 - fornitura e installazione di n. 1 centrale antincendio Notifire NFS 4/2 PLUS;
 - fornitura e installazione di n. 25 rilevatori convenzionali Notifire SD-851-E/A e n. 25 basi per rilevatori B401;
 - fornitura e installazione di n. 8 pulsanti allarme manuale Notifire a rottura vetro MCP3A-R000SG-01;
 - collegamento e programmazione nuova centrale;
 - prove di funzionamento finali e produzione certificazione di conformità, libretto uso e manutenzione, garanzia;
- Biblioteca civica (per € 2.100,00 oltre IVA 22%, per € 2.562,00):
 - smontaggio vecchia centrale antincendio;

- fornitura e installazione di n. 1 centrale antincendio Notifire AM 2000N a 2 loop, comprensiva di n. 2 batterie tampone;
- collegamento e programmazione nuova centrale;
- prove di funzionamento finali e produzione certificazione di conformità, libretto uso e manutenzione, garanzia;

Accertata la congruità dell'importo complessivo di € 6.466,00 e che la stessa somma trova copertura nel Bilancio 2018 gestione competenza;

Rilevato, inoltre, che:

- è stato richiesto il D.U.R.C. on line per la verifica della regolarità contributiva della suddetta ditta e che lo stesso, acquisito al prot. 0012305 del 26/06/2018 e avente validità fino al 17/10/2018, è risultato regolare;
- la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Ritenuto pertanto nulla ostare all'affidamento dell'intervento di che trattasi ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m. i., alla ditta CANAVESE ESTINTORI Sistemi Antincendio S.a.s. di Rivarolo Canavese (TO), C.so Re Arduino n. 40, P.IVA 02869180014, per un importo complessivo di € 5.300,00 oltre IVA 22%, per € 1.166,00, e così per € 6.466,00;

Dato atto inoltre di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i. nonché l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 i quali prescrivono che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018/2020;
- i successivi atti di variazione adottati dagli organi competenti;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 23.12.2013;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 del Comune di Cuornè approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2018;

Espresso sul presente atto con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m. e i., è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., alla ditta CANAVESE ESTINTORI Sistemi Antincendio S.a.s. di Rivarolo Canavese (TO), C.so Re Arduino n. 40, P.IVA 02869180014, l'effettuazione dell'intervento di sostituzione n. 2 centraline antincendio presso Biblioteca civica e scuola media G. Cena danneggiate da sovratensione elettrica, compreso rilevatori e pulsanti di allarme presso la scuola media, ammontante ad € 5.300,00 oltre IVA 22%, per € 1.166,00, e così per € 6.466,00, comprese le attività elencate:

o Scuola media "G. Cena" (per € 3.200,00 oltre IVA 22%, per € 3.904,00):

- smontaggio vecchia centrale antincendio;
- smontaggio e rimozione di tutti i rilevatori di fumo e pulsanti antincendio presenti nell'edificio e non più funzionanti (compreso nolo e utilizzo di trabattello per sostituzione rilevatori a soffitto);
- fornitura e installazione di n. 1 centrale antincendio Notifire NFS 4/2 PLUS;
- fornitura e installazione di n. 25 rilevatori convenzionali Notifire SD-851-E/A e n. 25 basi per rilevatori B401;
- fornitura e installazione di n. 8 pulsanti allarme manuale Notifire a rottura vetro MCP3A-R000SG-01;
- collegamento e programmazione nuova centrale;
- prove di funzionamento finali e produzione certificazione di conformità, libretto uso e manutenzione, garanzia;

o Biblioteca civica (per € 2.100,00 oltre IVA 22%, per € 2.562,00):

- smontaggio vecchia centrale antincendio;
- fornitura e installazione di n. 1 centrale antincendio Notifire AM 2000N a 2 loop, comprensiva di n. 2 batterie tampone;

- collegamento e programmazione nuova centrale;
 - prove di funzionamento finali e produzione certificazione di conformità, libretto uso e manutenzione, garanzia;
2. di dare atto che le attività di cui al precedente punto 1), dovranno essere svolte a perfetta regola d'arte, utilizzando materiali di qualità certificati a norma, secondo le seguenti condizioni principali:
- i lavori di che trattasi sono previsti a corpo;
3. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. e i., quanto segue:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare il corretto funzionamento degli impianti di rilevazione incendi presso la Biblioteca civica mediante sostituzione centrale antincendio guasta causa sovratensione elettrica e presso la scuola media G.Cena mediante sostituzione centrale antincendio guasta compreso rilevatori e pulsanti manuali causa sovratensione elettrica;
 - l'oggetto del contratto è la sostituzione di n.2 centraline antincendio presso Biblioteca civica e presso scuola media G. Cena entrambe danneggiate da sovratensione elettrica compreso componenti ad essa collegate;
 - l'affidamento viene perfezionato tramite corrispondenza secondo gli usi del commercio;
4. di impegnare la somma di € 6.466,00IVA inclusa;
5. di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., la somma complessiva di € 6.466,00 IVA compresa ai seguenti capitoli del Bilancio 2018 gestione competenza:

Importo	Capitolo PEG	di cui IVA
€ 3.904,00	3136	€ 704,00
€ 2.562,00	3161	€ 462,00

6. di dare atto inoltre che:
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il seguente C.I.G.: Z7B24609A7;
 - il Legale Rappresentante della ditta ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Cuornè e per le finalità in essa previste;
7. di dare atto altresì di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
8. di dare atto ancora di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
9. di dare ulteriormente atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s. m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R.1199/1971.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento oggetto della presente determinazione è l'Istruttore Tecnico Geom. Valter CAVALETTO, del Servizio Lavori Pubblici e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al seguente recapito 0124/655.239.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Firmato digitalmente
Arch. NOTO MARIA TERESA