



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PROGETTAZIONE
Ufficio Lavori Pubblici

NULLA OSTA

(ai sensi art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m. e i.)

N° 1/2018

RICHIEDENTE: ENEL Distribuzione SPA - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria - Progettazione Lavori e Autorizzazioni, con sede in Via Ombrone n. 2, Roma

OGGETTO: Scavo finalizzato alla realizzazione di cavidotto interrato per linee di media e bassa tensione, in Via Valli dell'Orco, Piazza I° Maggio e Via Nino Ruffatti, in Frazione Salto a Cuorgnè

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Vista la richiesta prot. 21257 in data 27.12.2017 dall'ENEL Distribuzione - Distribuzione Territoriale Rete Piemonte Liguria - Progettazione Lavori e Autorizzazioni, con sede in Via Ombrone n. 2, Roma, tendente ad ottenere il nulla-osta per la realizzazione di cavidotto interrato per linee di media e bassa tensione, necessario per il miglioramento del servizio elettrico della zona, in Via Valli dell'Orco, Piazza I° Maggio e Via Nino Ruffatti, in Frazione Salto a Cuorgnè, per un tratto di complessivi 470 metri circa;

Visto il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici nr. 1775 dell'11.12.1933;

Visto il D.P.R. nr.342 del 18.03.1965;

Vista la Legge Regionale nr. 23 del 16.04.1984;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento - Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che non risultano situazioni ostative al rilascio del nulla osta per l'esecuzione dell'intervento di cui all'istanza succitata;

Preso atto che i lavori di manomissione interesseranno un tratto di viabilità in manto bituminoso e che rivestono carattere di urgenza, al fine di riparare una perdita di acqua dalla rete acquedotto;

Vista la convenzione stipulata tra l' ENEL e l'Amministrazione Comunale approvata con deliberazione del C.C. n. 78 del 28.11.1994, registrata a Moncalieri il 06.02.1995 al nr. 568 serie 3, ad oggetto "Convenzione tra il Comune di Cuorgnè e l'ENEL S.P.A. atta a disciplinare e regolare i rapporti per quanto concerne gli attraversamenti delle linee elettriche aeree o sotterranee di illuminazione o distribuzione su strade e proprietà comunali e loro pertinenze";

RILASCIA NULLA-OSTA

All'ENEL Distribuzione - Distribuzione Territoriale Rete Piemonte Liguria - Progettazione Lavori e Autorizzazioni, con sede in Via Ombrone n. 2, Roma, per l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza prot. 21257 in data 27.12.2017, e alle seguenti condizioni:

1. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico e disciplina del transito veicolare e pedonale;
2. i lavori siano rigorosamente eseguiti in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare:
 - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
 - scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
 - successiva immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
 - NELLA VIA VALLI DELL'ORCO E NELLA PIAZZA I° MAGGIO: costruzione dello strato di usura con conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 da estendersi per tutta la lunghezza dello scavo, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, per una larghezza a partire dall'interasse dello scavo di mt. 3,00, per ambo i lati dello stesso;
 - NELLA VIA NINO RUFFATTI: costruzione dello strato di usura con conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 da estendersi per l'intera sezione viaria, previa fresatura se necessario;
 - sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
 - ripristino della segnaletica orizzontale (ove presente) e realizzazione della stessa ove la strada è interessata da ripristino a tutta larghezza;
 - ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori;
3. oltre alle prescrizioni di cui al precedente punto 2, resta salva la facoltà del Comune di richiedere il versamento delle somme corrispondenti ai lavori di corretto ripristino definitivo delle aree interessate in luogo della loro effettuazione nonché la facoltà in ragione dell'effettivo interessamento e manomissione delle superfici stradali, di dettare ulteriori condizioni che ai fini dell'accettabilità dei ripristini potranno riguardare asfaltatura anche dell'intera carreggiata;
4. durante l'esecuzione dei lavori e per l'intera durata degli stessi, sia sempre e comunque garantito il transito ai residenti ed alle aziende ivi operanti oltreché a mezzi di servizio e di soccorso;
5. nell'ipotesi in cui occorra temporaneamente inibire il transito veicolare sarà necessaria l'acquisizione di apposita ordinanza che fissi termini e modalità da diffondere con idoneo preavviso;
6. sia adeguatamente segnalata l'area di cantiere e sia affisso idoneo preavviso per l'inizio dei lavori almeno dieci giorni prima dell'avvio dei lavori stessi;
7. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati.
8. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè e degli Enti competenti;
9. all'avvio dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi a far data dal presente; in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;
10. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
11. all'esecuzione dell'intervento entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati, fermo restando le condizioni di sicurezza per l'intera durata dei lavori su tutta l'area interessata;
12. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Si prende atto dell'integrazione pervenuta al prot. 476/2018, con la quale Enel Distribuzione Spa, si impegna ad apporre ed annullare una marca da bollo da €16,00 avente codice identificativo 01161096521627 con data di emissione 14.12.2017, alla ricezione del documento autorizzativo richiesto tramite PEC.

Resta ferma la responsabilità dei titolari del presente nulla-osta in ordine ai danni che dovessero essere riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che ai manufatti in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992) e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, lì 10.01.2018

ME

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO

