



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PROGETTAZIONE
Ufficio Lavori Pubblici

NULLA OSTA

(ai sensi art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m. e i.)

N° 60/2018

RICHIEDENTE: E - Distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Nord - Zona di Ivrea, con recapito presso la Casella Postale 210 - Via Alfieri n. 10, Torino Centro

OGGETTO: Scavo finalizzato per la posa di un cavo elettrico sotterraneo BT (alla tensione di 0,4 kV), in Via Sant'Annetta a Cuorgnè

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Vista la richiesta urgente pervenuta al prot. 21284 in data 23.11.2018 dall'E-Distribuzione SpA - Macro Area Territoriale Nord - Zona di Ivrea, con recapito presso la Casella Postale 210 - Via Alfieri n. 10, Torino Centro, tendente ad ottenere il nulla-osta per la realizzazione di scavo finalizzato alla posa di un cavo elettrico sotterraneo (BT (alla tensione di 0,4 kV), in Via Sant'Annetta a Cuorgnè;

Visto il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici nr. 1775 dell'11.12.1933;

Visto il D.P.R. nr.342 del 18.03.1965;

Vista la Legge Regionale nr. 23 del 16.04.1984;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento - Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che non risultano situazioni ostative al rilascio del nulla osta per l'esecuzione dell'intervento di cui all'istanza succitata;

Preso atto che i lavori di manomissione interessano dei tratti di manto bituminoso e sono necessari per consentire il servizio di fornitura elettrica a fabbricato residenziale di proprietà privata;

Vista la convenzione stipulata tra l' ENEL e l'Amministrazione Comunale approvata con deliberazione del C.C. n. 78 del 28.11.1994, registrata a Moncalieri il 06.02.1995 al nr. 568 serie 3, ad oggetto "Convenzione tra il Comune di Cuorgnè e l'ENEL S.P.A. atta a disciplinare e regolare i

rapporti per quanto concerne gli attraversamenti delle linee elettriche aeree o sotterranee di illuminazione o distribuzione su strade e proprietà comunali e loro pertinenze”;

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (SCIA n. 104 del 15.10.2018 di Variante a realizzazione fabbricato bifamiliare);

RILASCIA NULLA-OSTA

All’E-Distribuzione SpA – Macro Area Territoriale Nord – Zona di Ivrea, con recapito presso la Casella Postale 210 – Via Alfieri n. 10, Torino Centro, per l’esecuzione dei lavori di cui all’istanza prot. 21284 in data 23.11.2018, e alle seguenti condizioni:

1. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico e disciplina del transito veicolare e pedonale;
2. i lavori siano rigorosamente eseguiti in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare:
 - delimitazione dell’area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell’impresa esecutrice;
 - taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante o klipper o macchine a percussione in caso di scarifica della stessa;
 - scavo a sezione trapezoidale tale da permettere la posa della conduttura o del manufatto alla profondità minima di m 1,00, misurata dal piano viabile all’estradosso del manufatto, con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - riempimento dello scavo con materiale anidro non amiantifero avente caratteristiche granulometriche e mineralogiche che ne consentono la classificazione nella classe AASHO-145/49, con compattamento a strati successivi a mezzo di rullo o di piastra vibrante calati nello scavo;
 - costipazione meccanica finale superficiale a mezzo di rullo vibrante;
 - nel caso di utilizzo di macchine a percussione taglio della sovrastruttura stradale con fresa a disco rotante prima della stesa di uno strato del tout-venant bitumato, per una larghezza pari a circa due volte quella media di scavo;
 - successiva ed immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore minimo di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
 - ricostruzione del tappeto di conglomerato bituminoso per lo strato di usura dello spessore minimo di cm. 3 da estendersi come segue:
 - per tutta la larghezza dello scavo aumentata lateralmente per una larghezza pari alla profondità dello scavo stesso, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, ove la sezione viaria sia pari o superiore a m 4,00;
 - coprire l’intera sezione viaria, ove la sezione viaria sia inferiore a m 4,00;
 - sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
 - ripristino della segnaletica orizzontale e verticale (ove presente);
 - ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l’esecuzione dei lavori.
3. durante l’esecuzione dei lavori e per l’intera durata degli stessi, sia sempre e comunque garantito il transito ai residenti ed alle aziende ivi operanti oltrechè a mezzi di servizio e di soccorso;
4. nell’ipotesi in cui occorra temporaneamente inibire il transito veicolare sarà necessaria l’acquisizione di apposita ordinanza che fissi termini e modalità da diffondere con idoneo preavviso;
5. sia adeguatamente segnalata l’area di cantiere e sia affisso idoneo preavviso per l’inizio dei lavori almeno dieci giorni prima dell’avvio dei lavori stessi;
6. all’acquisizione, prima dell’inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia,

nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati.

7. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè e di eventuali proprietà private, qualora ricorra il caso;
8. all'avvio dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi a far data dal presente; in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;
9. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
10. all'esecuzione dell'intervento entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati, fermo restando le condizioni di sicurezza per l'intera durata dei lavori su tutta l'area interessata;
11. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Resta ferma la responsabilità dei titolari del presente nulla-osta in ordine ai danni che dovessero essere riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che ai manufatti in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso.

Si prende atto della dichiarazione contenuta nell'istanza prot. 21284/2018, con la quale E-Distribuzione Spa, si impegna ad apporre ed annullare una marca da bollo da €16,00 avente codice identificativo 01171381035921 con data di emissione 16.10.2018, alla ricezione del documento autorizzativo richiesto tramite PEC.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992) e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, lì 06.12.2018



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO



