

Arch. Broglia Pier Gianni

Collaboratori: Arch. Monica Graziano - Arch. Ivan Borghesi - Arch. Mauro Cerutti - Ing. Maria Urria

10010 Quagliuzzo (TO) via Provinciale n. 39A Tel/Fax (0125) 76226

Proprietà

COMUNE DI VISTRORIO (TO)

Opera

OPERE STRUTTURALI

Descrizione

FONDAZIONI: ARMATURE

Scale generale

Scale particolari

Data

Data di aggiornamento

Riproduzione: vetusto o nuovo di legge

IL PROGETTISTA

VISTO IL COSTRUTTORE

VISTO LA PROPRIETÀ

Arch. Pier Gianni Broglia

MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO

Elemento	Classe di Resistenza	Dosaggio (kg/m³)	Inerzia max. (mm)	Copertura nominale (mm)	Classe di esposizione	Rapporto A/C max.	Consistenza	Classe di resistenza	Controllo di accettazione
Getto di pulizia	C20/25	250	30		XC2	0.65	S3 (Semifluido)	CEM 42.5 R	/
Fondazioni	C25/30	300	30	30	XC2	0.60	S3 (Semifluido)	CEM 42.5 R	A
Setti / pareti	C25/30	300	30	30	XC2	0.60	S3 (Semifluido)	CEM 42.5 R	A
Travi	C25/30	300	30	30	XC2	0.60	S3 (Semifluido)	CEM 42.5 R	A
Solai	C25/30	300	30	30	XC2	0.60	S3 (Semifluido)	CEM 42.5 R	A

ACCIAIO

Acciaio ad adherenza migliorata tipo B450C, SALDABILE

Ogni fornitura deve essere accompagnata dalla copia conforme del relativo certificato, con data non anteriore a tre mesi, emesso dal laboratorio ufficiale incaricato del controllo in stabilimento

La lunghezza minima di sovrapposizione dei ferri correnti, ove non diversamente specificato, deve essere assunta pari a 40 volte il diametro dei ferri stessi.

Tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate nella bolla di consegna

Non eseguire alcun getto senza l'approvazione della Direzione Lavori

